

Российская Федерация
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Углегорская средняя
Общеобразовательная школа
347070 Ростовская область
Тацинский район
п. Углегорский, пер. Школьный, 5
тел.: 27-1-08 ИНН 6134007873
27.02.2023 г. № 47

Дознавателю ОНД и ПР по Тацинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области капитану внутренней службы
П. А. Гульцеву

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.03.2022 № 14/3.

Во исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.03.2022 № 14/3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Углегорская средняя общеобразовательная школа информирует об устранении нарушений, указанных в предписании:

П.1. Руководителем определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов (приказ МБОУ Углегорской СОШ от 23.01.2023, акт выполненных работ от 26 августа 2022 года № 49)

П.2. Доработан регламент по эксплуатации (проверке работоспособности и исправности), техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты. (НД/НСОПБ-ЭК061-ПК1/ТК001-00001 от 27.06.2022)

П.3. Руководителем обеспечена проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений (Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, стр 27, запись № 1 от 15.06.2022).

П.4. Обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей трех эвакуационных выходов на 1 этаже. Установлены замки с вертушкой.

П.5. Проведены работы по освобождению подвала от мебели и других предметов.

П.6. На шести дверях лестничных маршей трех этажей установлены приспособления для самозакрывания.

П.7. На чердаке оборудована автоматическая установка пожарной сигнализации. (акт выполненных работ от 28.12.2022).

Директор школы



Н. Ю. Астафьева